

PRIMARIO 230V



INTERRUTTORE/SEZIONATORE SUL SECONDARIO



NO!

COLLEGAMENTO ERRATO

ATTENZIONE

**NON TAGLIARE O ESCLUDERE
LE CIABATTINE DI DISTRIBUZIONE ED
I CONNETTORI DEI FARETTI
SERVONO PER IL CORRETTO
FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO**



*** ALL'OCCORRENZA UTILIZZARE I
PONTICELLI "LEDCONNECT" PER
CHIUSURA DEL CIRCUITO IN SERIE**

si !



INTERRUTTORE/SEZIONATORE SUL PRIMARIO 230V

PER EVITARE DI DANNEGGIARE I FARETTI:

ASSICURARSI DI AVERE COLLEGATO TUTTI I FARETTI PRIMA DI DARE TENSIONE ALL'IMPIANTO.
E' INOLTRE VIETATO COLLEGARE I FARETTI SUL SECONDARIO IN TENSIONE.

ASSICURARSI PRIMA, DI AVERE TOLTO TENSIONE ALL'IMPIANTO.

È CONSIGLIATA L'INSTALLAZIONE CON I CONVERTER "LAMPO", AD UNA DISTANZA DI MAX. mt 5 TRA
CONVERTER E FARETTO

COLLEGAMENTO CORRETTO